



Prot. n. **A006RT / 12322 / 9.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **16.1.2009**

Allegati:

Oggetto: **Risposta a quesito su applicazione DPGR 62/2005**

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

A **SICURGEST**
c.a. Dr. Niccolai
Fax 055.8457742

p.c. **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Vs Azienda in data 04.10.2008, si forniscono le seguenti indicazioni:

DOMANDA

Applicazione del Regolamento Regionale DPGR 65/2005: Cosa si intende per requisiti di resistenza di tetti, coperture dei fabbricati industriali, sufficiente a sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego chiamati alla esecuzione dei lavori sugli stessi

RISPOSTA

I progetti di nuove costruzioni o gli interventi su edifici esistenti devono prevedere idonee misure di prevenzione dal rischio di caduta dalla copertura durante i lavori di manutenzione della stessa, in particolare devono prevedere accesso, transito ed esecuzione delle manutenzioni in condizioni di sicurezza.

Per quanto riguarda la copertura, non è richiesta la "calpestatibilità" o "pedonabilità" totale della copertura, bensì la possibilità di transitare ed eseguire i successi eventuali lavori di manutenzione in sicurezza sulla copertura stessa, attraverso l'utilizzo di elementi protettivi, quali per esempio quelli di cui all'art.10 c. 1 del regolamento regionale.

Parti sfondabili in copertura non sono proibite, devono però essere previsti dispositivi di segnalazione e ove possibile, una "segnalazione" delle stesse.

Deve comunque essere consentita, anche per tali parti, la raggiungibilità sicura e l'esecuzione delle relative attività manutentive in sicurezza. Il produttore può realizzare parti non transitabili purché raggiungibili da percorso sicuro dal quale realizzare le attività di manutenzione.

Cordiali saluti,

MM \ fv

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. **Marco Masi**