



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Diritti di Cittadinanza
e Coesione Sociale**

Settore
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro

AOO-GRT/prot.n.

Firenze,

Oggetto: Quesito 40: Ponteggio con elementi non facenti parte dell'autorizzazione ministeriale

Ai Direttori di Dipartimento Prevenzione
delle Aziende USL Toscane

E' pervenuto allo scrivente settore un quesito riguardante l'installazione di un ponteggio utilizzando elementi non facenti parte dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio impiegato, né di nessun'altra analoga autorizzazione. Si chiede se è comunque possibile l'installazione del ponteggio previa redazione del progetto da parte di un soggetto abilitato di cui all'art. 133 del D.lgs.81/08. L'art 133 del D.L.gs 81/08 al comma 1, prevede l'installazione dei ponteggi in base ad un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato, quando:

- sono più alte di 20 m,
- non sono disponibili le configurazioni strutturali,
- per le altre opere provvisorie costituite da elementi metallici o non,
- sono di notevole importanza e complessità.

Nelle prime pagine dei libretti del ponteggio viene riportata l'autorizzazione ministeriale dove al punto 3 è scritto che l'impiego di elementi non contemplati nell'autorizzazione per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi allegati, non è ammessa.

Sempre nei libretti del ponteggio, generalmente al punto 6.2.4 capoverso 6, è scritto che quando è necessario utilizzare elementi di ponteggio a tubi e giunti per particolari esigenze, è ammesso farlo se tali elementi appartengono ad un unico tipo di ponteggio autorizzato.

L'art 135 del D.Lgs 81/08 prevede che tutti gli elementi dei ponteggi riportino il marchio del fabbricante.

Per quanto sopra, si ritiene che gli elementi di ponteggio non marcati e quindi non aventi nessuna autorizzazione, non siano utilizzabili.

Si richiama anche a tal proposito la circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 23 maggio 2003.

Cordiali saluti

Il dirigente
Andrea Leto

AL/

<http://www.regione.toscana.it>

50139 Firenze, Via T. Alderotti 26/n
Tel. 055/4383581 fax 055/4385075
andrea.letto@regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da LETO ANDREA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 13/01/2016

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).